



Dziekan

Gdańsk, 04.06.2014 r.

L.dz. WETI/2196/2014

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej CRZP/183/009/D/14

ZMIANA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 wprowadza się zmiany do SIWZ :

1. W załączniku nr 7 do siwz – Część VI poz. 2

Przed zmianą:

Poz.2 UPS mini do szafy rack

UPS mini 1600 plus rack	typ obudowy rack, moc wyjściowa czynna 900W, moc wyjściowa pozorna 1600VA, napięcie wej/wyj 230V, częstotliwość, kształt napięcia wyj : sinus, czas przełączania z pracy <i>sieciowej na akumulatorową</i> poniżej 0,2 ms. Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% min 4 min, akumulatory 12Ah, wyposażenie standardowe KF,RST,COM,TEL. , wyjście na 6 gniazd,
------------------------------------	---

Po zmianie:

Poz.2 UPS mini do szafy rack

UPS mini 1600 plus rack	typ obudowy rack, moc wyjściowa czynna 900W, moc wyjściowa pozorna 1600VA, napięcie wej/wyj 230V, częstotliwość, kształt napięcia wyj : sinus, czas przełączania z pracy <i>sieciowej na akumulatorową</i> poniżej 2 ms. Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% min 4 min, akumulatory 12Ah, wyposażenie standardowe KF,RST,COM,TEL. , wyjście na 6 gniazd,
------------------------------------	---

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. Ich nieuwzględnienie przy sporządzaniu ofert spowoduje odrzucenie oferty.

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła