
OTWORY DO ZAMUROWANIA
POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY ŻELBETOWE
ŚCIANY MUROWANE CEGŁA PEŁNA+CEGŁA DZIURAWKA 12CM
ŚCIANY MUROWANE CEGŁA PEŁNA 12CM
ŚCIANY MUROWANE BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE 12CM
ŚCIANY MUROWANE 25-35CM
ŚCIANY EI60
ŚCIANKI SYSTEMOWE 6CM
ŚCIANY MUROWANE CEGŁA PEŁNA 12CM+SZKLENIE
OPIS DRZWI/OKIEN
STANOWISKO BADAWCZE PALIWA I SMARU
– zasilanie trójfazowe + Ze gniazdo 230V
– oświetlenie stanowiska
STANOWISKO BADAWCZO-LABORATORYJNE
– zasilanie 6x230V na wysokości 1,0m nad blatem roboczym
– oświetlenie dla 6 stanowisk
– odpływ do kanalizacji Ø50 od strony stanowiska badawczego
LABORATORIUM PALIW I SMARU
– wentylacja grawitacyjna
– mechaniczna oddzielenie zatpczana
– oświetlenie LED,owe
– pobyt czasowy do 2h, max. 12 osób
BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI I DIAGNOSTYKI
– wentylacja grawitacyjna
– oświetlenie LED'owe
– pobyt czasowy do 2h, max. 12 osób
LABORATORIUM AUTOMATYKI I ROBOTYKI
–wentylacja grawitacyjna
–oświetlenie LED'owe
– pobyt czasowy do 2h, max. 12 osób
STREFA OCHRONNA WOKÓŁ KOMÓR ZBAŁO O SZEROKOŚCI 2,8 M. PRZEBYWANIE W STREFIE LUDZI DO 2 GODZIN
CENTRALE WENTYLACYJNE ZEWNĄTRZ NA DACHU
DRZWI TYMCZASOWE S +TRZYMAŁ ZEPODŁAŻONE DO SAP
ŚWIETLIKI DACHOWE
BALUSTRADA SYSTEMOWA MONTOWANA CZĘŚCIOWO NA BIEGU KLATKI CHODOWEJ I CZĘŚCIOWO DO LICA BELKI POLICZKOWEJ – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA MAKSYMALNY PRZEŚWIT MIĘDZY ELEMENTAMI 12CM. WYSOKOŚĆ BALUSTRAD 110CM
KONSTRUKCJA NOŚNA SCHODÓW SOSLE WG OPISU PROJEKTU KONSTRUKCJI
KLATKA WG RYS. DETAL
POZIOM WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
RURA SPUSTOWA Ø 12CM
DYLATACJA
PRZEŚCIK SYSTEMOWY NAD WEJŚCIEM WG RYS. ZESTAWIEŃ
hydrant pożarowy 52mm
szafka gaśnicowa wg. PB
drzwi dwuskrzydłowe
poziom k. zsuwnice
wg. PB
wg. PB
wg. PB