
trasa kabla SN-15kV relacji stacja WO – stacja WETI
3xRUHAKXS 1x120
(w kanale na całej długości w rurze osłonowej HDPE ø160)
korytka elektryczne typu ciężkiego KE400/H60 w proj. kanale elektrycznym – przekrój kanału elektrycznych
wlz: 4x YKY 1x240 + YKY 1x150 zasilanie z RnN–0,4kV w kanale elektrycznym szynoprzewód hala wytrzymałości
kablowe przepusty systemowe
ZADASZENIE
wlz: 2 x 4x YAKXS 1x150 zasilanie proj. budynku CRPI (WETI PG) – wg odrębnego opracowania
wlz: 2 x YAKY 4x16 oświetlenie terenu – wg odrębnego opracowania
wlz: 1 x YAKY 4x70 zasilanie złącza kablowego przy budynku ETI B
wlz: 3 x XRUHAKXS 1x120 stacja transformatorowa WETI
KANAŁ TECHNOLOGICZNY
wlz: YKY(żo) 5x70 zasilanie z RnN–0,4kV w korytku KE sekcja podstawowa
wlz: (N)HXH 5x6 FE180/PH90 na uchwytach E90 zasilanie z R-PO2 sekcja pożarowa
R-PO2
przegroda ppoż.
STREFA OCHRONNA WOKÓŁ KOMÓR TRAFO O SZEROKOŚCI 2,8 M. PRZEBYWANIE W STREFIE LUDZI DO 2 GODZIN
CIĄG PIESZO–JEZDNY
RURA SPUSTOWA ø 12CM
OBRYS POZIOMU +1
BRAMKA BADAWCZO–POMIAROWA (MOST ROLOWICZY)
URZĄDZENIE DO WYKRZYWIANIA FAL
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
FREZARKA 3D
FREZARKA CNC
PIEC TAŚMOWY DO KRZYWIZNY ELEMENTÓW
STANOWISKO KOMPUTEROWE
STANOWISKO LABORATORYJNE
URZĄDZENIE POCHŁANIANIA FAL
SUWNICA Q=05t
ODCIĄG SPAWALNICZY
ODCIĄG LABORATORYJNY
ODCIĄG MODELARNI
FUNDAMENT POD ZRYWARKĘ Z PULSATOREM
WIERTARKA SUWNICOWA
PŁYTA STROPOWA
KLATKA SCHODOWA
POM. KOMORA TECHNICZNA OBSŁUGI KANAŁU
0.01 MAGAZYN
0.02 PRZEDSIONEK
0.03 HYDROFORNIA
0.03A POM. POMOCNICZE
0.04 WĘZEŁ CIEPLNY
0.05 KOMORA TRAFO
0.06 ROZDZIELNIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA
0.07 KOMORA TRAFO
0.08 KLIMATYZERNIE
0.09 ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIĘCIA
0.10 MODELARNIA
0.11 LABORATORIUM
0.12 LABORATORIUM
0.15 POM. KANAŁ DO BADAŃ MODELOWYCH
0.16 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.17 POM. KOMORA TECHNICZNA OBSŁUGI KANAŁU
0.18 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.19 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.20 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.21 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.22 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.23 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.24 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.25 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.26 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.27 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.28 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.29 POM. PRZYGOTOWALNIA
0.30 POM. PRZYGOTOWALNIA