



## Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

09.06.2014 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *modernizację pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i korytarzy V piętra w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku*

CRZP: ZP /221/017/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 06.06.2014 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### Zapytania:

- 1) W przedmiarze ujęto demontaż obicia ścian z płyt azbestowo-cementowych oraz płyt kartonowo-gipsowych, natomiast brak w przedmiarze nakładów na rozebranie wypełnienia ścianek z wełny mineralnej z usunięciem, wywozem i utylizacją (mówi o tym opis techniczny) – czy ująć w ofercie
- 2) Proszę o informację, czy w ofercie należy ujmować i ile m<sup>2</sup> (w których pokojach) demontaż warstwy wyrównawczej z płyty pilśniowej pod wykładzinami dywanowymi, ponieważ brak w przedmiarze, natomiast jest taka uwaga w SIWZ
- 3) W przedmiarze ujęto montaż drzwi aluminiowych – czy wykonawcy mają ująć w ofercie montaż tych drzwi w istniejących otworach, ponieważ w przedmiarze brak rozkuwania otworów i ewentualnych nadproży a istniejące drzwi są o ok. 10 cm mniejsze
- 4) Czy drzwi aluminiowe mają mieć poprzeczkę poziomą na wys. 90 cm
- 5) Czy w drzwiach i ściankach szklonych zastosować panel szklany gr. 24 mm (4-16-4), czy ująć w ofercie szybę bezpieczną z obu stron
- 6) Dlaczego w pokojach 501 – 502 ujęto tak małe ilości wywozu gruzu na wysypisko, a w następnych pokojach w ogóle nie ujęto wywozu ścianek, drzwi, wykładzin i sufitów – czy wywóz wszystkich elementów z demontażu należy ująć w ofercie
- 7) Brak w przedmiarze malowania farbą olejną istniejące drzwi do sanitariatów i numeracji (w opisie technicznym – korytarz) czy ująć i ile sztuk
- 8) Proszę o załączenie rysunku naprawy wentylacji grawitacyjnej – element przedmiaru nr 12
- 9) Proszę o potwierdzenie, że nie trzeba ujmować w ofercie w poz. 203 więcej krętek niż 2 szt. oraz zamurowania po przebiciach – 63 szt. (poz. 200).

### Odpowiedzi

#### **Ad. 1, 2, 3, 6**

*Załączone przedmiary robót przekazane są celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, a przywołane podstawy wyceny są przykładowymi. Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy typowych, standardowych prac budowlanych głównie wykończeniowych. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”.*

*Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 7 części I STWiORB. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte w dokumentacji projektowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.*

**Ad. 7**

*Drzwi do sanitariatów i wind zabezpieczyć przed zabrudzeniem.*

**Ad. 4**

*Drzwi aluminiowe mają mieć poprzeczkę poziomą na normatywnej wysokości.*

**Ad. 5**

*W drzwiach ścianki szklanej i ściance szklanej należy przyjąć panel zespolony 24 mm ( 4-16-4) - dolny pas (pod poprzeczką poziomą) szybą mleczną, pas górny(nad poprzeczką poziomą) szybą przezierną*

**Ad. 8, 9**

*Należy zamontować 2 szt. kratki wentylacyjnych w przewodach murowanych, natomiast kratki w ilości 63 szt. są zamontowane w meblościankach i należy je połączyć przewodem elastycznym z przewodem kominowym murowanym i w tym celu należy wykuć otwory i osadzić sztucery przyłączeniowe z blachy stalowej ocynkowanej w przewodach kominowych, a do meblościanki należy przymocować sztuczer przyłączeniowy. Oba sztucery połączyć przewodem elastycznym i założyć opaski zaciskowe.*

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku