



Dział Zamówień Publicznych

Gdańsk, dnia 29 – 07 - 2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dźwigów osobowych na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową strefy wejściowej w Gmachu „B” Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk-Wrzeszcz*
CRZP: ZP /260/055/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 23.07.2014 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

W programie funkcjonalno-użytkowym w I części opisowej rozdział 2, ust. 2.4 pkt 9 napęd i sterowanie dźwigów osobowych, Zamawiający umieścił zapis „Przeniesienie napędu za pomocą bezobsługowych pasów stalowych, pokrytych wytrzymałym poliuretanem, podłączonych na stałe do systemu monitorującego ich stan techniczny”.

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis „bezobsługowe pasy stalowe”.

Proszę również o sprostowanie „zapisu pasy stalowe pokryte wytrzymałym poliuretanem” na **liny stalowe zalane poliuretanem**, gdyż nie istnieje napęd o przeniesieniu na pasach stalowych zalanych poliuretanem.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przez zapis „bezobsługowe pasy stalowe” rozumie pasy nie wymagające smarowania, wyposażone w system ciągłego automatycznego monitorowania wszystkich skrętek wewnątrz pasów, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Zamawiający zmienia treść zapisu w SIWZ z:

"Przeniesienie napędu za pomocą bezobsługowych pasów stalowych, pokrytych wytrzymałym poliuretanem, podłączonych na stałe do systemu monitorującego ich stan techniczny"
na treść:

"Przeniesienie napędu za pomocą bezobsługowych, płaskich elastycznych pasów wykonanych z szeregu cienkich skrętek stalowych (w zależności od udźwigu 10-12 skrętek) pokrytych wytrzymałym poliuretanem podłączonych na stałe do systemu monitorującego ich stan techniczny".

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku