



Dział Zamówień Publicznych

Gdańsk, dnia 31 – 07 - 2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dźwigów osobowych na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową strefy wejściowej w Gmachu „B” Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk-Wrzeszcz*
CRZP: ZP /260/055/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 30.07.2014 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowania, które jest niedostępne, zabezpieczone odpowiednimi kodami oraz programatorami (panelami operatorskimi), w rezultacie czego konserwację urządzeń będzie mogła wykonywać jedynie firma, która te urządzenia wyprodukowała i zamontowała?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby Wykonawca kody i programatory (panele operatorskie) bezpłatnie przekazał Zamawiającemu w dniu odbioru.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku