



Dział Zamówień Publicznych

Gdańsk, dnia 15 – 07 - 2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na wymianę rozdzielnic elektrycznych nn 0,4 kV oraz SN 15 kV abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-1779 „PG1”*
CRZP: ZP /249/035/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 14.07.2014 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic SN w izolacji powietrznej, z wyłącznikami próżniowymi, odłącznikami powietrznymi, przystosowanej do podłączenia głowic kablowych wewnętrznych prostych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic SN kompaktowej rozbudowywanej w izolacji SF6?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku