



rozbudować istniejącą tablicę modułową w pom.10  
 3xr-p16/30mA+1xr-p10/30mA  
 obw. 1                      obw.2  
 obw.1-YDY 3x1,5m2 - zasilanie pisuarów  
 obw.2-YDY 3x2,5m2 - zasilanie gniazdek serwisowych  
 obw.3-YDY 3x2,5m2 - zasilanie gn. dla ładowania akumulatorów  
 obw.4-YDY 3x2,5m2 - zasilanie gn. dla ładowania akumulatorów  
 UWAGA - istn.obwód oświetleniowy wykorzystan na trasie od  
 pom.10 do punktu wprowadzenia w rejonie WC  
 - przewody z pom.10 prowadzić nad sufitem podwieszanym

Temat:	Remont toalet w budynku WETiI		
Adres:	Gdańsk		
Inwestor:	Politechnika Gdańska		
adres inwestora:	80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12		
	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki		
adres obiektu:	80-233 Gdańsk, ul. Siedlicka 1		
Opracowanie:			
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU -		Numer rys. E-01
Data: 06.2014	Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA	