

RZUT PÓŁPIĘTRA WZiE

skala 1:100

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

UWAGI:

1. Głowne ciągi instalacji elektrycznej w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym prowadzić w przesrzeni międzysufitowej w korycie kablowym. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego przewody prowadzić w tynku, osprzęt p/t. Podejścia do gniazd montowanych w puszkach podłogowych w rurkach RS o średnicy min. 20mm w wylewce.
2. W łazienkach gniazda wtykowe montować 110cm nad podłogą.
3. W pomieszczeniu socjalnym gniazda wtykowe montować 110cm nad podłogą, gniazda dla lodówki i zmywarki montować 30cm nad podłogą
4. Pozostałe gniazda montować 30cm nad podłogą.
5. Wypusty do zasilania kinkietów w łazienkach montować 180cm nad podłogą.

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski mgr inż. Piotr Patyk		Data 12.2014	Stadium: PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06		Skala 1:100	Branża ELEKTRYCZNA
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11			

Inwestycja:
Rozbudowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, 80–221 Gdańsk

Inwestor:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80–952 Gdańsk

Temat rysunku:
Plan instalacji elektrycznej na półpiętrze – oświetlenie

Nr. rysunku: 15

Arkusz: 1/1