

OZNACZENIA I UWAGI:

K1.0 Jednostka zewnetrzna
(W1338xS1050xG330 mm)
zasilanie 3-fazowe, 400V, 50Hz
P=2,6 kW
wydajność chłodzenia 10.0 kW

K2.0 Jednostka zewnetrzna
(W1710xS920xG760 mm)
zasilanie 3-fazowe, 380-400-415V, 50/60Hz
P=5,8 kW
wydajność chłodzenia 22.4 kW
wydajność grzewcza 25.0 kW

K3.0 Jednostka zewnetrzna
(W943xS950xG330 mm)
zasilanie 1-fazowe, 230V
P=1,8 kW
wydajność chłodzenia 7.1 kW

K4.0 Jednostka zewnetrzna
(W630xS809xG300 mm)
zasilanie 1-fazowe, 230V
P=0,79 kW
wydajność chłodzenia 3.6 kW

art. projekt

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7 f, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

789-15

BRANŻA
SANITARNA

SKALA
1:100

NR RYS.
6

DATA
06.2015

INWESTOR:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańska

INWESTYCJA:
Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń Laboratoriów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej przy ul. Siedlickiej

KLIMATYZACJA
RZUT DACHU

PROJEKTANT:
mgr inż. Arkadiusz Malinowski
upr. nr 294/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Jędrzej Myszka
upr. nr POM/0040/POOS/07
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania bez ograniczeń

ASYSTENT PROJ: mgr inż. Łukasz Wyrowiński