Legenda:

- zasilanie instalacji c.t.
- powrót instalacji c.t.
- 45 kW - wymiennik woda - glikol etylenowy (35%)

NW 3
NW 4
NW 1
NW 2
32 x 3,0 22900 W
40 x 3,5 26300 W
40 x 3,5 26300 W
25 x 2,5 7100 W
32 x 3,0 17100 W
40 x 3,5 43400 W
40 x 3,5 44600 W
10x21 24
10x15,5 30
8x18 32
3x14 30
2x66 232
SUWNICA – UDŹWIG 5000 kg
OTWÓR W POSADZCE 60x60cm REWIZJA KANAŁU INST.
PRÓG 1cm
PRÓG 9cm
PRÓG 6cm
OKŁADZINA 10cm
WŁĄCZENIE DO ISTN. INSTALACJI C.T.
zbiornik na glikol 50 l z pompą ręczną do uzupełniania zładu
STAD 3,96 DN32 H=29,7 kPa 2,015 m³/h
45 kW
+0.02
-0.03
± 0.00
+0.08
+0.02

46.1 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
46. A HALA LABORATORIUM POJAZDÓW MECHANICZN
46.A.1* POMIESZCZENIE TESTÓW
46.2 POMIESZCZENIE OBSŁUGI
46 HALA LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘŻAREK
11 HALA LABORATORIUM BADAWCZEGO HYDRAULIKI
46.3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
46.4 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
00B* POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
12 LABORATORIUM DYDAKTYCZNE
11.1 KORYTARZ
12.2 MAGAZYN
12.3* POMIESZCZENIE BIUROWE
12.4 POMIESZCZENIE SOCJALNE
WC* WC MĘSKIE
WC* WC DAMSKIE
00C PO
13.4* POMIESZCZENIE
.3* TOALETA

Hpom=237
Hpom=380 do sufitu azurowego
Hpom=380
Hpom=586
Hpom=265
Hpom=214
Hpom=380
Hpom=381
Hpom=365
Hpom=369
Hpom=380
Hpom=300
Hpom=326
Hpom=327
Hpom=329
Hpom=313
Hpom=315
Hpom=271
Hpod.=314
Hpod.=301
Hpod.=300
Hpod.=300
Hpod.=300
Hpod.=365
Hpod.=29
Hpod.=2

B

art projekt

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7 f, 83–400 Kościerzyna
NIP 591–163–58–00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

789-15

BRANŻA
SANITARNA

SKALA
1:100

NR RYS.
7

DATA
06.2015

INWESTOR:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80–233 Gdańska

INWESTYCJA:
Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń Laboratoriów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej przy ul. Siedlickiej

CIEPŁO TECHNOLOGICZNE
RZUT PARTERU

PROJEKTANT:
mgr inż. Arkadiusz Malinowski
upr. nr 294/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Jędrzej Myszka
upr. nr POM/0040/POOS/07
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania bez ograniczeń

ASYSTENT PROJ: mgr inż. Łukasz Wyrowiński