



## Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 22.11.2015 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod numerem 149875 - 2015 z dnia 14.10.2015,  
na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)  
oraz w siedzibie Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *budowę instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń Laboratoriów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Siedlickiej.*

CRZP: ZP /329/055/R/15

### **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr III do specyfikacji w pkt 3.4. „Wymagania i wytyczne zamawiającego”, dodano:

- „h) Należy wykonać płaszcze z blachy aluminiowej na instalacjach ciepła technologicznego zasilającego centrale wentylacyjne na zewnątrz budynku.**
- i) Należy wykonać odpowietrzenie zbiornika wodnego zlokalizowanego pod posadzką laboratorium silników spalinowych i sprężarek.”**

Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokonana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Z wyrazami szacunku