



## Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 08-12-2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu*

CRZP: ZP /377/055/R/15

Zamawiający informuje, że w dniach 03.12.2015 r., 04.12.2015 r. oraz 07.12.2015 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Zapytanie 1:**

Co ma oznaczać dla Wykonawcy zamieszczony w projekcie umowy

§8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancja :

- udzielony okres gwarancji 36 miesięcy,
- zamontowane urządzenia wymagają czynności serwisowych i konserwacji wykonywanych przez odpowiednio uprawnione osoby odpłatnie przez Zamawiającego w tej umowie, co okres podany przez producenta,
- strony postanawiają iż wydłużają okres rękojmi do 60 miesięcy na wszelkie urządzenia oraz maszyny techniczne , będące wyposażeniem obiektu objętego dokumentacją projektową
- Wykonawca tej umowy nie jest producentem urządzeń i maszyn technicznych i nie może tak sobie ustalić okresu gwarancji czy rękojmi jeżeli to zrobi to wbrew rozsądkowi i prawu,
- okres udzielanych gwarancji przez producentów wynosi z reguły 12 lub 24 miesiące – stolarka, meble, osprzęt elektryczny i sanitarny

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający oczekuje gwarancji i rękojmi na okres określony w SIWZ.

### **Zapytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mebli objętych zamówieniem z płyt wiórowych okleinowanej laminatem brzożowym? Zmiana materiału nie wpływa na własności użytkowe, natomiast płyty mdf są bardziej podatne na pęcznienie i odkształcenia związane z wilgocią w przypadku wad ukrytych lub braków w powłokach impregacyjnych. Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mebli w konstrukcji mieszanej, tj. korpusy z płyt wiórowych laminowanych, natomiast fronty z płyt mdf laminowanych?

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie mebli objętych zamówieniem z innego materiału niż ujęty w projekcie.

**Zapytanie 3:**

W związku z zaistniałymi w ramach opracowywania oferty na przedmiotowy przetarg wątpliwościami, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Zgodnie z opisem mebli wg projektu grubości całkowite płyt wynoszą 2, 3, 4 cm. Płyty mdf produkowane są w stałych grubościach równych 18, 28, 38mm. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca może zastosować do wykonania mebli płyty o mniejszych grubościach niż podane w projekcie, a grubości podane w projekcie są orientacyjne.
2. W pomieszczeniu serwerowni projekt przewiduje zastosowanie jednego urządzenia klimatyzacyjnego. Ze względu na istotne dla użytkownika funkcje pełnione przez pomieszczenie serwerowni należałoby przewidzieć uzupełnienie projektu o dodatkowe urządzenie klimatyzacyjne na wypadek awarii. Prosimy o potwierdzenie, iż zaprojektowane urządzenie przenośne jest wystarczające, bądź o uzupełnienie zamówienia o dostawę i montaż dodatkowego urządzenia klimatyzacyjnego.

**Odpowiedź 3:**

Ad. 1 Podane grubości są orientacyjne i podane są w przybliżeniu jako grubość całkowita wraz z okleiną. Wykonawca może zastosować płyty MDF o grubościach mniejszych niż w projekcie. Po wykonaniu okleiny grubości będą zbliżone do projektowanych.

Ad. 2 Zamawiający nie przewiduje instalowania dodatkowego urządzenia klimatyzacyjnego.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Z wyrazami szacunku