



Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 26-01-2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu*

CRZP: ZP /6/055/R/16

Zamawiający informuje, że w dniu 18.01.2016 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

W kryteriach oceny ofert proponowana drewnopodobna okleina mebli ma stanowić 10 pkt., natomiast opis w projekcie mówi, że do wykonania mebli należy zastosować płytę MDF okleiną laminatami z PCV o gr. 1,2 i 3 mm. Znani nam producenci płyt stolarskich i mebli nie posiadają takiej technologii. Płyty meblowe laminowane są laminowane warstwą laminatu o grubości mniejszej niż 1 mm, okleina do laminowania ma grubość ok. 0,8 mm, natomiast okleiny brzegów płyt meblowych są produkowane z PCV i te mają gr. ok. 2 mm. Prosimy o wskazanie producenta który dysponuje technologią przedstawioną w opisie projektu lub inną według której można byłoby dokonać wyceny.

Odpowiedź:

Informujemy, że do wykonania mebli należy przyjąć płytę laminowaną MDF lub wiórową okleinowaną laminatami PCV (faktura, wybarwienie brzozy) o grubościach zgodnie z dokumentacją projektową. Zaproponowano dwie grubości laminatu PCV w zależności od rodzaju i zastosowania płyty tj. 1 mm, oraz 2 mm.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku