



Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 26-01-2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu*

CRZP: ZP /6/055/R/16

Zamawiający informuje, że w dniu 20.01.2016 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie doprecyzował jakim materiałem mają być pokryte płyty meblowe. W specyfikacji zawarta jest jedynie informacja o rodzaju płyt do zastosowania w korpusach i frontach [mdf trudnopalny], oraz rodzaju obrzeża – PCV o grubości 1 i 2 mm. Ponieważ na rynku, w standardowych ofertach producentów, nie są dostępne płyty mdf trudnopalne pokryte melaminą, i niemożliwe byłoby uzyskanie próbki takiego materiału w terminie wskazanym jako data złożenia oferty [produkt musiałby być robiony na zamówienie, co wiąże się z długim czasem oczekiwania i wyższą ceną; melaminą standardowo pokrywane są płyty wiórowe], zakładamy, że zamawiający życzy sobie aby meble wykonać z płyty mdf trudnopalnej pokrytej laminatem HPL. Prosimy o:

- 1) potwierdzenie, czy zamawiający wymaga płyty mdf trudnopalnej pokrytej laminatem HPL oraz o
- 2) informację, czy krawędzie płyt [poza blatami; tu Zamawiający opisał aby krawędzie były wykonane z tego samego materiału co blat – nie wiem, czy to pisać ...] mają być pokryte dedykowanym obrzeżem PCV o grubości 1 lub 2 mm, w zależności od wskazania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Informujemy, że do wykonania mebli należy przyjąć płytę laminowaną MDF lub wiórową okleinowaną laminatem PCV (faktura, wybarwienie brzozy) o grubościach zgodnie z dokumentacją projektową. Zaproponowano dwie grubości laminatu PCV w zależności od rodzaju i zastosowania płyty tj. 1 mm, oraz 2 mm.

Ad1.

Zamawiający potwierdza wymagania dla płyty mdf, z zastrzeżeniem dopuszczenia płyty wiórowej okleinowanej laminatem PCV

Ad2.

Informujemy także, że krawędzie wszystkich płyt meblowych, oraz blatów powinny być pokryte dedykowanym obrzeżem z takiego samego materiału jak powierzchnia danej płyty meblowej lub blatu.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku