



Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 26-01-2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu*

CRZP: ZP /6/055/R/16

Zamawiający informuje, że w dniu 21.01.2016 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

W poz. 43 przedmiaru przewidziano montaż nawietrzaków ciśnieniowych z ręczną regulacją. W projekcie technicznym na rzutach pomieszczeń takie nawietrzaki nie występują. Z projektu wynika, że w remontowanych pomieszczeniach zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Czy nawietrzaki są częścią zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy podanie rodzaju i wymiarów nawietrzaków oraz miejsca wbudowania.

Odpowiedź:

Przedmiar jest elementem pomocniczym do projektu. Nawietrzaki są elementem całości projektu i należy je uwzględnić w wycenie. Elementy te należy montować w stolarce okiennej. Rodzaj i dokładne wymiary urządzeń trzeba dostosować do kubatury pomieszczenia.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku