



## Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 28-01-2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu*

CRZP: ZP /6/055/R/16

Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2016 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Zapytanie 1:**

W projekcie i opisie technicznym projektant napisał, że meble należy wykonać z płyty MDF, natomiast w SIWZ w tabeli 2.3 z kryteriami na stronie 22 dopisano z płyty meblowej MDF niezapalnej, a na stronie 23 podano kwalifikację próbki w zakresie reakcji na ogień jako produkt trudnozapalny (rozbieżność w określeniu palności). Meble trudnozapalne, a tym bardziej niezapalne nie muszą koniecznie spełniać takich wymagań jako wyposażenie ruchome, natomiast spełnienie tych wymagań powoduje ogromne koszty zakupu takich mebli, powodujące często fakt, że oferty przekraczają kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na dane zadanie – co przyjąć do oferty

### **Odpowiedź:**

Do oferty należy przyjąć typowe płyty meblowe.  
Zamawiający zakłada brak stosowania materiałów łatwo zapalnych.

### **Zapytanie 2:**

W projekcie i opisie technicznym projektant napisał, że meble należy wykonać z płyty MDF oklejonej laminatem PCV gr. 1 mm i 2 mm, natomiast w SIWZ w tabeli 2.3 z kryteriami na stronie 23 podano grubość okleiny min. 1 mm. Natomiast producenci mają w ofercie okleiny z laminatów HPL o gr. 0,6 mm oraz CPL o gr. 0,3 mm – co przyjąć do oferty

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zastosowanie laminatu:

- HPL gr. min. 0,8 mm.
- PCV gr. min. 0,8 mm.
- Melamina gr. min. 0,8 mm.

przy zachowaniu pozostałych parametrów wskazanych w specyfikacji.

### **Zapytanie 3:**

W SIWZ w tabeli 2.4 z kryteriami dotyczącymi tkaniny na rolety okienne na stronie 24 podano w wymaganiach atest niepalność B1, natomiast producenci mają atest na trudnozapalność

**Odpowiedź:**

Zamawiający zakłada brak stosowania materiałów łatwo zapalnych tym samym materiał trudno zapalny spełni wymagania zawarte w SIWZ.

**Zapytanie 4:**

Wskazane w projekcie klimatyzacji dane wskazują jednoznacznie na zastosowanie urządzeń firmy Daikin, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania porównywalnych urządzeń klimatyzacyjnych innego renomowanego producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie preferuje żadnego z producentów urządzeń. Zakłada się zachowanie parametrów pracy układu.

**Zapytanie 5:**

W SIWZ podano, że próbki mają mieć wymiar około 25 x 25 cm, czy do oferty można załączyć próbki o wymiarach np. 15 cm x 20 cm, ponieważ takie wymiary mają np. próbki producentów sufitów, czy z tego powodu Zamawiający odrzuca ofertę

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odmówi próbek które będą miały wymiar zbliżony do wymaganego. Wymiar próbki nie ma wpływu na ocenę.

**Zapytanie 6:**

Ze względu na odpowiedzi uszczegóławiające zakres zamówienia, proszę o przesunięcie terminu przetargu, aby można było rzetelnie zrobić oferty

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zakłada zmiany terminu składania ofert

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku