

## Kancelarz

Gdańsk, 08.02.2016 r.

I.dz. 68 /DZP/2016

dot.: postępowania na remont i przebudowę Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnego „EUREKA” w Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11 – ZP/7/055/R/16.

### ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w imieniu Zamawiającego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, informuję, że w postępowaniu wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

#### Zapytanie 1:

W przedmiarze budowlanym poz. 339 występuje sauna fińska i poz. 340 łaźnia parowa. Czy w skład zamówienia wchodzi wykonanie sauny fińskiej i łaźni parowej? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych obu urządzeń, bo dokumentacja techniczna ich nie uwzględnia.

#### Wyjaśnienie:

Wg aneksu nr 1 Projektu wykonawczego jest 1 systemowa sauna fińska o wymiarach 288x237 cm . W trakcie realizacji Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu rozwiązanie do akceptacji. Parametry sauny fińskiej na 6 os. (jako zabudowa pomieszczenia) :

**Kabina** ( wym. 288 x 237 cm ; h= 220 cm)

Ściany, sufit i podłoga powinny być wykonane ze świerka skandynawskiego kl.A (bale drewniane grubości 40 mm, lekko zaokrąglone od strony zewnętrznej, będące elementami konstrukcyjnymi ścian i sufitu, 3 ławki o szerokości 70 cm umieszczone na dwóch poziomach: 60 cm i 110 cm) Sauna powinna posiadać: **Piec** o mocy 13,5 kW (przeznaczony dla saun o kubaturze od 11 do 20 m<sup>3</sup>), pojemnik na kamienie wulkaniczne ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne, oświetlenie lampą saunową, drzwi ze szkła hartowanego z uszczelką gumową i zamknięciem magnetycznym.

#### Zapytanie 2:

W odniesieniu do postanowień tabeli 7 - próbka G - wykładzina dywanowa do pokoi hotelowych – z uwagi iż wymagana jest wykładzina pętelkowa, a nie welurowa, prosimy o określenie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru „gramatura runa” z wartości 1000 g/m<sup>2</sup> na zakres 400-1200 g/m<sup>2</sup>. Nie ograniczanie się do jednej konkretnej wartości umożliwi Wykonawcom zaoferowanie wykładzin z szerszego spektrum dostępnych na rynku produktów, także w standardzie wyższym niż dotychczas zaproponowanym przez Zamawiającego.

Prosimy także o sprecyzowanie, czy przez gramaturę Zamawiający rozumie gramaturę całkowitą (całkowita waga materiału - runo + podkład), czy gramaturę runa.

Prosimy także o określenie, czy Zamawiający posiada preferencje co do postaci wykładziny dywanowej, tzn. czy ma być w rolkach czy płytkach. W przypadku wskazania wykładziny w rolkach prosimy o wytyczne dotyczące szerokości rolki.

#### Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru „gramatura runa”. Zamawiający przez gramaturę

rozumie gramaturę runa, a nie gramaturę całkowitą (całkowita waga materiału - runo + podkład). Zamawiający nie ma preferencji co do postaci wykładziny dywanowej, tzn. czy ma być w rolkach czy płytkach. Szerokość rolki musi być uzależniona od pomieszczenia, w którym wykładzina będzie układana.

### Zapytanie 3:

W odniesieniu do postanowień tabeli 5 - próbka E - płytki ścienne do pokoju hotelowego (nr pom. 2.17) - prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie parametru „wymagane dostępne wymiary płytek podłogowych 200 x 500 mm ± 2%” stanowi omyłkę pisarską i wskazane wymiary należy odnosić do wymiarów płytek ściennych.

### Wyjaśnienie:

Jest to oczywista omyłka pisarska – płytki ścienne na łazienki w pokoju hotelowym mają mieć ww. wymiary zgodnie z opisem w SIWZ „Próbka E - Płytki ceramiczne ścienna do łazienek hotelowych” oraz dokumentacją projektową. Zgodnie z dokumentacją – projektant na posadzce przewidział płytki podłogowe kwadratowe o wymiarach zbliżonych do 30x30cm.

### Zapytanie 4:

Proszę o informację czy wymiary wskazane w SIWZ dotyczące próbek A - I (tabele 1 - 9) są wymiarami minimalnymi? Czy Wykonawca może przygotować ewentualnie próbki o większych wymiarach?

### Wyjaśnienie:

Wskazane w SIWZ wymiary dotyczące próbek A - I (tabele 1 - 9) są wymiarami przybliżonymi. Zamawiający dopuszcza próbki o większych wymiarach.

### Zapytanie 5:

Zgodnie z zapisami rozdz. III pkt. 11 SIWZ (ostatni akapit) - zamieszczone w dokumentacji projektowej wizualizacje wnętrz są jednym ze źródeł, do których należy odwołać się podczas dobierania próbek do oferty. Niektóre z elementów wskazanych na wizualizacjach są niezgodne z wymaganiami zapisanymi w SIWZ np. umywalka nie powinna posiadać wyoblen, aby otrzymać maksymalną ilość punktów, natomiast na wizualizacji (rys.) front umywalki posiada wyraźne wyoblenie. Ponadto przedstawiona na wizualizacji umywalka pochodzi z innej serii produktów niż pokazana na tej samej wizualizacji miska ustępowa - co również jest niezgodne z zapisem SIWZ: „w serii z umywalką występuje miska ustępowa o wymiarach maksymalnych 45x73cm i wolnoopadającej desce (w komplecie) (\*)”  
Czy w przypadku, gdyby Wykonawca przedstawi w ofercie próbki (np. umywalki) pokazane na wizualizacjach, czy byłoby to równoważne z otrzymaniem maksymalnej ilości punktów dla danego kryterium?

Prosimy o rozwinięcie zapisu mówiącego o tym, iż umywalka i miska ustępowa występują w jednej serii - czy wystarczy, iż oba elementy będą pochodziły od jednego producenta?

### Wyjaśnienie:

W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił w ofercie próbki (np. umywalki), które są identyczne lub podobne do pokazanych na wizualizacjach, próbka będzie zgodna z SIWZ i wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wszystkie wymagane w SIWZ parametry – to przy spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich innych wymagań i kryteriów – próbka mogłaby uzyskać maksymalną ilość punktów.

Zamawiający nie zna serii i linii produktów przedstawionych na wizualizacjach w projekcie – przedstawiona na wizualizacji umywalka jest przykładowa. Zamawiający nie jest także w stanie ocenić próbki umywalki na podstawie wizualizacji projektanta.

Zamawiający chciałby, aby Wykonawca zaproponował umywalkę, która posiada w swojej serii pasujące kształtem, kolorem ceramiki i rozmiarem WC.

### Zapytanie 6:

W Tabeli 1. Próbka A - Stolarka drzwiowa (...) widnieje zapis: „2 zamki patentowe, klasa odporności na włamanie: szyba P2 (\*), klasa 4 - czas oporu(\*)”. Czy zapis klasa 4 należy rozumieć, jako klasa antywłamaniowości RC4?, jeśli tak, to z rozpoznania rynku wynika, iż nie ma możliwości

wyprodukowania drzwi drewnianych w tej klasie, a jedynie do klasy RC2.

Wskazana szyba P2 nie mieści się w wymaganiach klas antywłamaniowości - parametr zbyt słaby. Podana szyba wskazuje na klasę RC2N. Czy zatem jest to parametr wystarczający dla spełnienia wymagań stawianych dla drzwi zewnętrznych?

**Wyjaśnienie:**

Należy zastosować najwyższą klasę odporności na włamanie dla drzwi drewnianych – RC2. Przy klasie RC2 dla drzwi, klasa odporności na włamanie dla szklenia to P4A (wg normy PN-EN 1627:2012 Zamknięcia otworów budynków, drzwi, okna, żaluzje, kraty, przegrody - klasyfikacja odporności na włamanie).

(Uwaga – Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca zadeklaruje możliwość montażu ww. szkła – rodzaj szkła zamontowanego w próbce nie będzie miał wpływu na ocenę próbki).

**Zapytanie 7:**

W Tabeli 1. Próbka A - Stolarka drzwiowa (...) widnieje zapis: „Współczynnik przenikania promieniowania słonecznego dla elementów szklenia: 35-40% (\*)”. Czy powyższy zapis wskazuje na współczynnik przenikalności światła - Lt, czy współczynnik przenikalności energii słonecznej - g?

**Wyjaśnienie:**

Powyższy zapis wskazuje na współczynnik przenikalności energii słonecznej g.

**Zapytanie 8:**

Zgodnie z przedmiarami w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż sauny fińskiej i łaźni parowej wg projektu aranżacji wnętrz. Zgodnie z tym projektem elementy mają być wykonane wg zamówienia inwestorskiego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opis parametrów wymiarowo-materiałowych oraz funkcjonalnych, jakie mają spełniać oba elementy.

**Wyjaśnienie:**

Wykonanie łaźni parowej po wprowadzeniu aneksu nr 1 do projektu wykonawczego, nie wchodzi w skład zamówienia, a tym samym nie należy go wyceniać. Wykonanie sauny fińskiej wchodzi w skład zamówienia. Wg aneksu nr 1 do projektu wykonawczego, jest 1 systemowa sauna fińska o wymiarach 288x237cm. Parametry sauny fińskiej podano w wyjaśnieniach na zapytanie 1.

**Zapytanie 9:**

Proszę o precyzyjny opis "sposobu dostarczenia próbek" i ich opisanie.

**Wyjaśnienie:**

Opis sposobu dostarczenia próbek znajduje się w rozdziale III pkt 4 SIWZ: „Wykonawca powinien oznaczyć próbki, zgodnie z powyższym wykazem, literami (A –I), zapakować w kartony, kartony odpowiednio opisać i dostarczyć z ofertą do siedziby Zamawiającego, w terminie składania ofert.”

Na kartonie powinna znaleźć się informacja o próbce np. „próbka A - stolarka drzwiowa zewnętrzna” i nazwa i adres Wykonawcy.

**Zapytanie 10:**

Proszę o podanie ilości osób i składu komisji oceniającej próbki.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z zapisem rozdziału XIII pkt 1 SIWZ, oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. Ponieważ próbki stanowią element oferty, członkowie komisji przetargowej dokonają również oceny próbek. Skład komisji przetargowej jest następujący: Katarzyna Grzybkowska, przewodnicząca komisji, członkowie: Maria Kozikowska i Mariusz Chyła oraz Jan Kreft, sekretarz. Ponadto na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy Pzp, do oceny próbek, Kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych.

**Zapytanie 11:**

Proszę o podanie terminu oceny próbek.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie jest w stanie podać precyzyjnego terminu oceny próbek. Postępowanie przetargowe się toczy. Terminy się mogą zmieniać. Ponieważ próbki stanowią element oferty, ich ocena zostanie

dokonana w trakcie oceny ofert.

**Zapytanie 12:**

Czy ocena próbek będzie przy udziale przedstawicieli Wykonawców, czy też odbędzie się w sposób niejawnny?

**Wyjaśnienie:**

Ocena próbek zostanie przeprowadzone bez udziału przedstawicieli Wykonawców.

**Zapytanie 13:**

Proszę o podanie dokładnego zakresu wymiany dodatkowych elementów drewnianych na obiekcie, które będzie można dopiero ocenić na etapie prac rozbiórkowych odsłaniających elementy konstrukcyjne tak aby wykonawca mógł uwzględnić właściwą wartość prac dodatkowych w ofercie (patrz opis projektu wykonawczego konstrukcji strona 44).

**Wyjaśnienie:**

Wykonawca na zasadzie ryzyka musi uwzględnić wymianę ewentualnych elementów zniszczonych, skorodowanych i zagrzybionych. Można to sprawdzić w trakcie wizji lokalnej i na tej podstawie dokonać wyceny.

**Zapytanie 14:**

Prosimy o określenie, czy sauny i łaźnie wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów.

**Wyjaśnienie:**

Wykonanie łaźni parowej po wprowadzeniu aneksu nr 1 do projektu wykonawczego, nie wchodzi w skład zamówienia, a tym samym nie należy go wyceniać. Wykonanie sauny fińskiej wchodzi w skład zamówienia. Wg aneksu nr 1 do projektu wykonawczego, jest 1 systemowa sauna fińska o wymiarach 288x237cm.

Wg aneksu nr 1 Projektu wykonawczego jest 1 SYSTEMOWA sauna fińska o wymiarach 288x237cm . W trakcie realizacji Wykonawca proponuje Zamawiającemu rozwiązanie do akceptacji. Parametry sauny fińskiej na 6 os. (jako zabudowa pomieszczenia):

**Kabina** ( wym. 288 x 237 cm ; h= 220 cm)

Ściany, sufit i podłoga powinny być wykonane ze świerka skandynawskiego kl.A (bale drewniane grubości 40 mm, lekko zaokrąglone od strony zewnętrznej, będące elementami konstrukcyjnymi ścian i sufitu, 3 ławki o szerokości 70 cm umieszczone na dwóch poziomach: 60 cm i 110 cm) Sauna powinna posiadać: **Piec** o mocy 13,5 kW (przeznaczony dla saun o kubaturze od 11 do 20 m<sup>3</sup>), pojemnik na kamienie wulkaniczne ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne, oświetlenie lampą saunową, drzwi ze szkła hartowanego z uszczelką gumową i zamknięciem magnetycznym.

**Zapytanie 15:**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

Dotyczy próbek materiałów w SIWZ rozdział III punkt 11 Przedstawione próbki materiałów są zgodne z dokumentacją projektową. Efekt wizualny materiałów wykończeniowych został określony także w projekcie wnętrza. Próbki materiałów muszą być z nim zgodne.

W związku z powyższym proszę o uściślenie:

Tabela 3 Próbką C – umywalka – łazienki

- proszę o dokładne wskazanie do jakiego pomieszczenia ma być wyżej wymieniony element (apartament, pokój hotelowy) lub załączenie rysunku.

**Wyjaśnienie:**

Umywalka ma być do łazienki w pokoju hotelowym.

- W serii z umywalką występuje miska ustępowa o wymiarach maksymalnych 45x73 cm i wolnoopadającej desce (w komplecie) (\*) – proszę o uściślenie czy do próbki należy dołączyć jedynie dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku zgodnie z zapisem w SIWZ Wszystkie wymagane w tabelach parametry techniczne dotyczące próbek, oznaczone gwiazdką (\*), muszą zostać potwierdzone odpowiednimi atestami, aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami.

**Wyjaśnienie:**

Wykonawca musi potwierdzić za pomocą np. karty katalogowej że w serii z umywalką występuje pasująca miska klozetowa.

**Tabela 5** Próbka E Płytki ceramiczne ściennie do pokoju hotelowego (nr pom. 2.17)

- Proszę o dokładne wskazanie czy mają to być płytki ściennie do pokoju czy do łazienki w tabeli są mylne informacje w tytule są płytki ceramiczne ściennie do pokoju w opisie ściennie do łazienki a przy wskazaniu wymiarów płytek napisane jest że mają to być płytki podłogowe.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiającemu chodzi o płytki ściennie do łazienki w pokoju hotelowym.

- Proszę o potwierdzenie że pomieszczenie numer 2.17 jest to apartament i wizualizacją apartamentu powinien kierować się Wykonawca dobierając próbki.

**Wyjaśnienie:**

Tak, pomieszczenie 2,17 to jest apartament, którego kłady ścian przedstawiono na rysunkach 85 i 86 w Projekcie Wykonawczym Aranżacji Wnętrz. Płytki ściennie mają być powtarzalne, do zastosowania także w innych łazienkach w pokojach hotelowych, nie tylko w apartamencie 2.17.

**Tabela 6.** Próbka F – Bateria umywalkowa – wszystkie łazienki

- Proszę również o wskazanie konkretnej wizualizacji lub wskazanie pomieszczenia, aby Wykonawca mógł dobrać odpowiedni element.

**Wyjaśnienie:**

Bateria ma być do łazienki w pokoju hotelowym.

- Bateria umywalkowa musi stanowić serię z bateria prysznicową (możliwość skompletowania serii w jednym pomieszczeniu) (\*) - proszę o uściwienie czy do próbki należy dołączyć jedynie dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku zgodnie z zapisem w SIWZ Wszystkie wymagane w tabelach parametry techniczne dotyczące próbek, oznaczone gwiazdką (\*), muszą zostać potwierdzone odpowiednimi atestami, aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami.

**Wyjaśnienie:**

Wykonawca musi potwierdzić za pomocą np. karty katalogowej że w serii z baterią umywalkową występuje pasująca bateria prysznicowa.

**Tabela 7.** Próbka G – Wykładzina dywanowa do pokoi hotelowych.

- Proszę o potwierdzenie Przykładowy kolor pokazany został na rysunku wykonawczym wnętrza pokoju hotelowego nr 18 PW – jest to pokój hotelowy dla niepełnosprawnych.

**Wyjaśnienie:**

Tak jest to pokój hotelowy dla osób niepełnosprawnych.

**Tabela 8.** Próbka H – deski dębowe z naturalnego drewna

- Proszę o podanie więcej informacji w jakim celu zostaną wykorzystane deski dębowe (jako element konstrukcyjny, ozdobny, wykończeniowy).

**Wyjaśnienie:**

Deski dębowe zostaną wykorzystane na podłogi w pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu.

- Cała próbka ma być długości 30 cm czy każda deska oddzielnie ma mierzyć po 30 cm.

**Wyjaśnienie:**

Cała próbka ma mieć ok. 30 cm długości i pokazywać połączenie pióro-wpust.

**Zapytanie 16:**

Czy po wygaśnięciu terminu związania z ofertą i wyborze najkorzystniejszej oferty próbki zostaną zwrócone Wykonawcy ?

**Wyjaśnienie:**

Po upływie terminu związania ofertą i wyborze najkorzystniejszej oferty próbki nie zostaną zwrócone Wykonawcy. Próbki w niniejszym postępowaniu są elementem oferty. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania protokołu wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Oferta jest załącznikiem do protokołu.

Ponieważ zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa okres przechowywania protokołu i załączników został przedłużony do czasu zakończenia projektu, czyli o następne 3 lata.

**Zapytanie 17:**

Proszę o wskazanie stawki VAT jak będzie obowiązywał przy wykonaniu zadania?

**Wyjaśnienie:**

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT) reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien stosować przepisy tej ustawy.

**Zapytanie 18:**

Proszę o wyjaśnienie, czy próbka H – deski dębowe z naturalnego drewna mogą mieć wymiar 20x150x1200-2000mm, jakie łączenie przedstawiać ma próbka na szerokości deski czy na długości deski.

**Wyjaśnienie:**

Cała próbka ma mieć ok. 30 cm długości i pokazywać połączenie pióro-wpust.

**Zapytanie 19:**

Okna O20, O21, O22, O23, O24 oznaczone jako przesuwne do góry - brak możliwości wykonania ze względu na wymiary i ciężar skrzydeł oraz brak szczelności. Właściwym rozwiązaniem jest wykonanie okien przesuwnych HS. Prosimy o akceptację.

**Wyjaśnienie:**

Duża kwatery (brak podziałów) jest wymogiem konserwatora zabytków. Należy zastosować system oraz sposób wykonania, który umożliwi przesuwanie kwatery oraz zapewni jej szczelność.

**Zapytanie 20:**

Drzwi wewnętrzne drewniane brak dokładnego odnośnika producenta, palety koloru: dąb królewski. Prosimy o doprecyzowanie.

**Wyjaśnienie:**

Kolor dąb królewski jest powszechnie stosowanym odcieniem drewna dębowego stosowanym w wielu katalogach elementów drewnianych, bejc itp. dostępnych na rynku producentów.

**Zapytanie 21:**

Proszę o potwierdzenie, że próbka A musi być koniecznym wykonana z drewna sosnowego. Czy dostarczenie próbki z lepszego drewna np. dębu lub modrzewia będzie uznane za niespełnienie parametrów technicznych próbki i odrzucenie oferty?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający określił w SIWZ, że próbka powinna być wykonana z drewna sosnowego.

**Zapytanie 22:**

Przy pomocy jakich urządzeń i metod zostanie wykonana ocena właściwego koloru dla próbki A, B i kolejnych zapewniając obiektywizm i profesjonalizm wyboru? Proszę o uściślenie określenia kolorów: "naturalna czerwień", "śnieżnobiały", "beżowy lub zbliżony do koloru beżowego" poprzez podanie profesjonalnych parametrów, skoro mają one podlegać ocenie - mogą w znaczący sposób wpływać na wyniki punktacji.

**Wyjaśnienie:**

Kolor naturalna czerwień dla dachówki jest kolorem powszechnie stosowanym przez producentów dachówek. Zamawiający będzie oceniał kolor metodą wizualną poprzez porównanie do koloru naturalnej historycznej dachówki. P przypadku koloru śnieżnobiałego i beżowego – będzie to dokonane metodą wizualną – są to powszechnie znane kolory. Nie będą one badane w odniesieniu do palety barw RAL.

**Zapytanie 23:**

Czy członkowie komisji podczas oceny próbek mogą przyznawać punkty pośrednie pomiędzy 5 - 0,5pkt.? Czy członek komisji może przyznać 0pkt i w jakiej sytuacji?

**Wyjaśnienie:**

Członkowie komisje nie będą przyznawać punktów pośrednich, punkty będą przyznawane zgodnie

punktacją podaną w poszczególnych tabelach.

#### **Zapytanie 24:**

Proszę wytłumaczyć jak rozumieć wymagania dla próbki A o wymiarach 50x50cm i jak fizycznie wykonać taką próbkę posiadającą 2 zamki patentowe i 3 zawiasy na skrzydle przy takich wymiarach? Proszę o dołączenie rysunku wyjaśniającego wymagania dla tej próbki. Ze względu na niejasność zapisów wymagań dla tej próbki proszę o wydłużenie terminu składania ofert, ażeby po udzieleniu odpowiedzi możliwym było jej wykonanie (min. 2-3 tygodnie).

#### **Wyjaśnienie:**

Próbka stolarki ma przedstawiać fragment stolarki z ramą i szybą z przykładowym okuciem. Wymiary próbki - minimum 50x50cm. Zamawiające nigdzie nie pisze że wymaga aby próbka posiadała 2 zamki patentowe i 3 zawiasy.

#### **Zapytanie 25:**

Proszę o uszczegółowienie wytycznych dla: próbka C – umywalka do łazienek hotelowych:

- czy umywalka musi być typu: nablatowa - stawiana na blacie? czy wpuszczana w blat będzie również spełniać wymagania Inwestora?

- proszę o rozwinięcie i uszczegółowienie pojęcia: "Syfon w umywalce zintegrowany".

Wśród dostępnych na rynku umywalek o podanych wymiarach i kształcie prostokątnym nie występują umywalki nablatowe szklione ze wszystkich stron. Na rysunkach architektury łazienek pokazane są umywalki dosunięte tyłem do ściany. Proszę o potwierdzenie, że próbka umywalki nie posiadająca szklwienia od tylnej strony, ma możliwość uzyskania maksimum punktów.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wskazał przykładowy kształt umywalki stawianej na blacie. Zamawiający nie dopuszcza umywalki wpuszczanej w blat oraz nie wymaga aby umywalka była szkliona z tyłu (na rzucie umywalka przylega do ściany wykończonej płytkami). Przez syfon zintegrowany z umywalką Zamawiający rozumie ozdobny syfon, chromowany, nie ukryty za półpostumentem, widoczny.

#### **Zapytanie 26:**

Czy próbka H - deski dębowe z naturalnego drewna mogą mieć wymiar 20x150x1200- 2000mm, jakie łączenie przedstawiać ma próbka na szerokości deski czy na długości deski.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił sposób wykończenia łączenia desek metodą pióro-wpust.

#### **Zapytanie 27:**

W dokumentacji przetargowej brak jest następujących informacji dotyczących następujących informacji:

- czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie drewna sosnowego łączonego na mikrowczepy?

- jaki ma być rodzaj szklenia nowych okien (np. 4x16x4)?

- jaki współczynnik przenikalności ma mieć pakiet szybowy i całe okno?

- jaki rodzaj szprosów ma być użyty w nowej stolarce (konstrukcyjne, wiedeńskie)?

- proszę o przedstawienie wzoru klamki.

- czy stolarka okienna ma zostać wyposażona w nawiewniki?

Jeżeli tak, proszę o określenie typu nawiewnika (np. ciśnieniowy) oraz ilości (np. 1 nawiewnik na 1 okno).

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający zaakceptuje zastosowanie drewna sosnowego łączonego na mikrowczepy pod warunkiem że nie będą one widoczne po wykończeniu okien.

Należy szklić kna pakietem szybowym 4/16Ar/4 z powłoką niskoemisyjną. Okna mają spełniać  $U=1,3W/m^2K$  dla całego elementu (okno z szybą).

Należy wykonać szpros wiedeńskie.

Ma to być klamka z szyldem długim pionowym o zaokrąglonych narożnikach w kolorze nikiel matowy.

Stolarka okienna nie ma być wyposażona w nawiewniki (wentylacja mechaniczna jest przewidziana w

budynku).

**Zapytanie 28:**

W Przedmiarze wskazane są różne rodzaje podokienników wewnętrznych. Jednak konieczne jest uszczegółowienie wymagań:

- drewniane – proszę o określenie rodzaju drewna (np. sosnowe), grubości i średniej szerokości,
- konglomerat – proszę o określenie koloru, bądź nazwy i grubości.

**Wyjaśnienie:**

Parapety drewniane – wykonać sosnowe w kolorze stolarki okiennej (kość słoniowa), grubość 3 cm. Szerokość – dopasować do pomieszczenia. Konglomerat marmurowy – grubość około 3cm, kolor Ivory lub zbliżony.

Uprzejmie informuję, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Kanclerz  
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Marek Tłok

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)