




NR OBWODU	ROZDZIELNICA	KABEL/PRZEWÓD	SYMBOL URZĄDZENIA	OPIS URZĄDZENIA/LOKALIZACJA/PARAMETRY	UWAGI
43		YDYpžo 3x2,5mm2	⌵	Gniazda w pokoju 412/413	
42		YDYpžo 3x2,5mm2	⌵	Gniazda w pokoju 412/413	
41		YDYpžo 3x2,5mm2	⌵	Gniazda w pokoju 412/413	

Rozdzielnicę R4 należy dosadzić w aparaty zgodnie ze schematem. Kartę opisową rozdzielnicy należy zaktualizować po wykonaniu prac.

Ochrona od porażen:
Szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN–C–S

Opracował	mgr inż. Maciej Kondrzewski		Data	06.2016	Stadium:	PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk					
	upr. nr POM/0149/PWOE/06				Skala	Branża
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kocprzak					ELEKTRYCZNA
	upr. nr POM/0189/PWOE/11					TELEINFORMATYCZNA
Inwestycja: Modernizacja pokoi 412 i 413 Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79, 80–221 Gdansk			Inwestor: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79, 80–221 Gdansk			
Temat rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnicy R4			Nr. rysunku		Arkusze	
			1		1/1	