



oznaczenie sprawy: ZP/229/018/R/16

Gdańsk, 09.08.2016

**dot.: remontu ogrodzenia terenu i rekultywacji skarpy na terenie Wydziału
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej**

Informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację jakie parametry ma mieć geosiatka i czy ma być zamontowana na całej powierzchni skarpy?

Odpowiedz:

Geokrata z taśm HDPE obustronnie moletowanych, zgrzewanych punktowo za pomocą ultradźwięków. Taśma o szerokości 150 mm. zgrzewy w odległościach 500-600mm. Taśmy mogą być perforowane lub nacinane dla umożliwienia przepływu wody.

Pytanie nr 2:

Czy cokół ogrodzeniowy może być prefabrykowany o wysokości 20 cm?

Odpowiedz:

Należy wykonać cokół wylewany mokro na fundamencie betonowym.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, (siedziba ul. Traugutta 79), pok. 518, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. **od 7:00 do 15:00**.

Termin składania ofert upływa w dniu **12.08.2016 r. o godz. 10:30**.

Odpowiedzi na powyższe pytania i zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Prodziekan ds. Nauki

.....dr hab. inż. Krzysztof Lela, prof. nadzw. PG.....
Kierownik Zamawiającego/osoba upoważniona
[2]

