



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

Gdańsk, 29.12.2016 r.

## **Zastępca kanclerza ds. infrastruktury**

I.dz. **661**/DZP/2016

Dotyczy: remont pomostu cumowniczego i umocnienia brzegu w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim, ZP/305/055/R/16

Zamawiający, Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, informuje, iż w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dalej Ustawa Pzp, wpłynęły zapytania:

### **Zapytanie 1:**

Proszę o podanie szczegółowego zakresu wykonania przeglądu - co dokładnie ma wchodzić w skład wspomnianego przeglądu?

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż zakres czynności wchodzących w skład przeglądu, o którym mowa w rozdziale XIII SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, Kryterium IV: przeglądy w okresie gwarancyjnym) obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich rys i pęknięć na pomoście, sprawdzenie elementów betonowych uszkodzonych w wyniku pojawiających się uszczerbków po warunkach środowiskowych,
- sprawdzenie umocnień, stanu elementów metalowych i drewnianych, usunięcie mchów i glonów powodujących niszczenie konstrukcji pomostu,
- domalowanie i zakonserwowanie uszkodzonych przez warunki pogodowe elementów stalowych i drewnianych,
- sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń pomostu i dopuszczenie tych urządzeń (z podpisem) do użytkowania.

## **Zapytanie 2:**

Jakie wymagania Zamawiający wymaga od osoby przeprowadzającej przegląd?

## **Wyjaśnienie:**

Osoba wykonująca przegląd powinna znać wymagania dotyczące eksploatacji elementów pomostu, zalecanych przez producentów gotowych urządzeń zastosowanych przy umocnieniu brzegu i na pomoście cumowniczym.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana polega na dodaniu w rozdziale XIII SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) w ust. 3 pkt. 4 (Kryterium przeglądu w okresie gwarancyjnym) treści udzielonych wyjaśnień. Zakres czynności wchodzących w skład przeglądu oraz wymagania od osoby przeprowadzającej przegląd, dodane do ust. 3 pkt. 4 rozdziału XIII, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastępca Kanclerza  
ds. Infrastruktury  
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Marłusz Miller

Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona