



## Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

Gdańsk, dnia 22-05-2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *malowanie pomieszczeń – segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie, kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Studenckim nr 6 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. Wyspiańskiego 9 w Gdańsku*

CRZP: ZP /77/055/R/17

Zamawiający informuje, że w dniu 19.05.2017 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Zapytanie 1:**

Proszę o określenie rodzaju wykładziny PCV homogenicznych (czy inna wykładzina przychodzi w kuchni a inna w salach)?

### **Odpowiedź:**

Wykładziny gatunkowo takie same w salach i kuchni.

Rodzaj wykładziny PCV - homogeniczna jednowarstwowa gr. 2,0 mm, klasyfikacja stosowania 43, klasa ścieralności T, klasa ogniowa Bfl-S1, antypoślizgowość R9/DS, zabezpieczenie powierzchni Evercare.

### **Zapytanie 2:**

Proszę o określenie rodzaju oraz kolorystyki posadzki epoksydowej na schodach i podestach?

### **Odpowiedź:**

Posadzka epoksydowa gr. ok. 1,5mm z antypoślizgową fakturą - powierzchnia lekko chropowata, wypełnienie naturalnym i kolorowym kruszywem kwarcowym, kolor żywicy bezbarwny - stopnie i jasnoszary – podesty

### **Zapytanie 3:**

Jaki rodzaj płytek przyjąć w pomieszczeniach mokrych?

### **Odpowiedź:**

Płytki w pomieszczeniach sanitarnych: podłogi płytki gresowe 30 x 30 cm z fakturą antypoślizgową ściany płytki ceramiczne o wym. 25 x 40 gat. 1.

**Zapytanie 4:**

Jakie zastosować blaty kuchenne?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować blaty kuchenne - laminowane postforming z płyty wiórowej

**Zapytanie 5:**

Jakie zastosować dywaniki gumowe w strefach przyrządów sportowych?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować dywaniki gumowe w strefie przyrządów sportowych - mata gumowa w rolkach gr. 8 mm pod ciężary antypoślizgowa - z dodatkiem 12% kolorowego EPDM (zielony)

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku