

Gdańsk 04.07.2017 r.

Dot. postępowania ZP/96/008/R/17

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemica C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii efektywnych w produkcji, przesyłach, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;

W/w postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści:

1. Zestawienie stolarki drzwiowej - w zestawieniu drzwi dla D05 jest chyba błąd - suma wszystkich drzwi (wg zestawienia) wynosi 3, natomiast w piwnicy oraz na parterze i 1 piętrze są po 3 sztuki tych drzwi (wg zestawienia). Dodatkowo na rzucie udało się odnaleźć tylko 1 sztukę drzwi D05 (na parterze). Prosimy o podanie prawidłowej ilości drzwi D05 do wyceny.

Odp. W zestawieniu jest błąd, jest tylko 1 sztuka tych drzwi, na parterze.

2. Zestawienie stolarki drzwiowej - prosimy o potwierdzenie że drzwi DZ01, DZ10 i DZ11 są bezklasowe.

Odp. Te drzwi zewnętrzne są bezklasowe.

Kierownik Projektu
nr umowy RPPM.04.07.00-22-0001/16-00


prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
prof. zw. PG