



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

**Kanclerz**

Gdańsk, dnia 23.08.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na dostawę rolet i folii mlecznej wraz z montażem dla Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej – **ZP 1/040/D/17**

### **Zmiana treści ogłoszenia i odpowiedź na zapytanie**

**Zapytanie:** Proszę o informację czy okna połaciowe inaczej zwane dachowymi są pod dużym nachyleniem? W Formularzu Rzeczowo-Cenowym napisane jest, że mają być regulowane napędem łańcuszkowym tak jak rolety okienne, jednak przy oknach połaciowych( pochylonych) stosuje się system sprężynowy, który napina tkaninę, aby nie uciekała z prowadnic. System rolet dachowych(sprężynowy) jest droższy od rolet do okien zwykłych. Proszę o sprecyzowanie czy mają to być zwykłe rolety( na łańcuszek) zamontowane na oknie połaciowym czy specjalne rolety dachowe zapewniające sprawne działanie? Czy może istnieje możliwość podania dwóch wersji cenowych przy roletach na okna połaciowe?

#### **Odpowiedź:**

- 1) Okna są pod nachyleniem poniżej 45°, nachylenie jest bardziej równoległe do podłogi.
- 2) Rolety połaciowe ( dachowe ) w poz. 1,3,4,8 i 9 formularza rzeczowo-cenowego winny posiadać system sprężynowy, zapewniający sprawne działanie.
- 3) Zamawiający dopuszcza 1 wersję cenową.

Zamawiający w następujących pozycjach formularza rzeczowo –cenowego: 1,3,4,8 i 9 zmienia opis przedmiotu zamówienia:

#### **JEST:**

regulowane napędem łańcuszkowym, posiadają mechanizm samohamujący oraz obciążnik łańcuszka, zastosowane kasety i prowadnice powinny minimalizować prześwity, kaseta powinna być wykonana z PCV w kolorze białym lub brązowym

#### **WINNO BYĆ:**

regulowane systemem sprężynowym, posiadają mechanizm samohamujący, zastosowane kasety i prowadnice powinny minimalizować prześwity, kaseta powinna być wykonana z PCV w kolorze białym lub brązowym,

Ponadto w treści ogłoszenia zmienia się zapis:

#### **JEST:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia **24.08.2017 r.** do godz. 12:00

Politechnika Gdańska  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 15 38  
Fax.: + 48 58 347 29 13  
e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)  
[www.pg.gda.pl](http://www.pg.gda.pl)



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

## Kanclerz

### WINNO BYĆ:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia **28.08.2017 r.** do godz. 12:00

oraz

Termin realizacji zamówienia ulega zmianie z 20 dni od dnia zawarcia umowy na **30 dni od dnia zawarcia umowy**

**Zmiany stanowią integralną część ogłoszenia i jego załączników.**

**Wykonawcy winni uwzględnić powyższe zmiany w złożonej ofercie.**

Pozostała treść, warunki i terminy określone w ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia nie ulegają zmianie. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej zmieniony formularz rzeczowo-cenowy.

Kanclerz  
Politechniki Gdańskiej  
mgr inż. Marek Tłok

.....  
podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej