



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
I AUTOMATYKI

Dziekan

Gdańsk, dnia 23.04.2019

L.dz. WEA. *849*.2019

**dotyczy:** zamówienia ZZ/174/014/19 na „Dostawę 1-fazowego agregatu prądotwórczego” dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.04.2019 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu nr ZZ/174/014/19. Zamawiający udziela odpowiedzi na skierowane zapytania.

## ZAPYTANIA

„Wedle posiadanej wiedzy nie ma na rynku agregatu spełniającego kryteria podane przez zamawiającego.

Czy oprócz podanej mocy agregatu zamawiający dopuści agregaty oferujące inne wartości podanych parametrów użytkowych.

Czy poziom generowanego hałasu dla zamawiającego to: Poziom głośności LWA dB(A) czy Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) dB(A).”

## ODPOWIEDZI

Zamawiający dopuści agregaty prądotwórcze o innych wartościach parametrów użytkowych niż podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu), pod warunkiem, że oferowany sprzęt będzie spełniał wyszczególnione parametry użytkowe, określone przez Zamawiającego, jako **podstawowe**, tj.:

1. moc znamionowa nie mniejsza niż 2,9 kW i nie większa niż 3,1 kW,
2. maksymalna moc rozruchowa nie mniejsza niż 3,5 kW,
3. możliwość zasilania urządzeń elektronicznych,
4. zbiornik na paliwo agregatu prądotwórczego musi być koniecznie zintegrowany.

Zamawiający przez poziom generowanego hałasu rozumie poziom głośności mierzony według krzywej A.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem **26.04.2019 roku o godzinie 15:00.**

Dziekan

prof. dr hab. inż. *[Signature]* Nieznański,  
prof. zw. PG  
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
I AUTOMATYKI