

Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfikacja listwy zasilającej (PDU):

1.1. Listwa zasilająca musi być przeznaczona do montażu pionowego (0 U) w przestrzeni pomiędzy profilami montażowymi 19", a ścianami bocznymi.

1.2. Wymiary urządzenia:

1.2.1. wysokość: nie więcej niż 1800 mm,

1.2.2. szerokość: nie więcej niż 55 mm,

1.2.3. głębokość: nie więcej niż 80 mm.

1.3. Do listwy zasilającej muszą być dołączone wszystkie elementy pozwalające na montaż w szafie serwerowej (z wyłączeniem standardowych narzędzi).

1.4. Parametry wejściowe:

1.4.1. moc znamionowa: 7 kW lub więcej,

1.4.2. napięcie znamionowe: 230 VAC,

1.4.3. kabel zasilający o długości nie krótszej niż 3 m zakończony wtyczką typu IEC 60309 32 A 2P+E, 6h.

1.5. Warunki pracy:

1.5.1. zakres temperatury: 5 °C - 45 °C lub szerszy,

1.5.2. Zakres wilgotności: 10 % - 90 % lub szerszy.

1.6. Parametry wyjściowe:

1.6.1. napięcie znamionowe: 230 VAC,

1.6.2. ilość gniazd wyjściowych:

a) minimum 20 gniazd typu IEC 60309 C13 10 A,

b) minimum 3 gniazda typu IEC 60309 C19 16 A.

1.7. Sygnalizacja obecności napięcia w listwie zasilającej.